

LTB

Laboratorium Techniki Budowlanej s.c.
 B. Wojtowicz, A. Żyła, M. Żyła
 41-306 Dąbrowa Górnicza, ul. Laski 83
 NIP 625-21-29-966
 Numer notyfikacji/Notified body/ 1827



AB 661

tel/ fax (0-...)(32) 26 44 079; tel. (0-608) 50 66 32, (0-608) 50 66 35
 Bank Śląski o/Dąbrowa Górnicza nr 57 1050 1272 1000 0022 3368 1416

Załącznik nr 1 do sprawozdania 840/B-2008

Świadectwo Badań Wstępnych Typu do normy PN-EN 14351-1:2006

Nr 840/B – 2008


Laboratorium Techniki Budowlanej przeprowadziło badania drzwi opisanych w sprawozdaniu 840/B-2008, oznaczonych nr 1, wyprodukowanych przez firmę:

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE


TUR-PLAST®

Grzegorz Turowski

78-550 Czaplinek, ul. Pławieńska 7

Obiekt badany	Właściwość /wielkość/ miara	Norma badaw- cza	Norma klasyfika- cyjna	Klasyfikacja/ /wartość
 B=1050 H=2150	4.5. Wodo- szczelność	PN-EN 1027	PN-EN 12208	Nieosłonięte 7A (Ciśnienie próbne 300 Pa)
Wyniki badań odnoszą się jedynie do badanej próbki i warunków badania. Deklarowanie parametrów dla innych obiektów należy pro- wadzić zgodnie z zasadami podanymi w normie PN-EN 14351-1	4.14. Przepusz- czalność powietrza	PN-EN 1026	PN-EN 12207	Klasa 4 (Max. ciśnienie próbne 600 Pa) Referencyjna przepuszczalność powietrza przy 100 Pa: 3 m ³ /h m ² lub 0,75 m ³ /h m


Kierownik Jakości



mgr inż. Andrzej Żyła

“LTB” LABORATORIUM
 TECHNIKI BUDOWLANEJ s.c.
 B. Wojtowicz, A. Żyła, M. Żyła
 41-306 DĄBROWA GÓRNICZA
 ul. Laski 83

Kierownik Techniczny



mgr inż. Bogdan Wójtowicz

Dąbrowa Górnicza, dnia 16 lutego 2009 r.