

**LTB**

Laboratorium Techniki Budowlanej s.c.  
 B. Wójtowicz, A. Żyła, M. Żyła  
 41-306 Dąbrowa Górnicza, ul. Łaski 83  
 NIP 625-21-29-966  
 Numer notyfikacji/Notified body/ 1827



AB 661

tel/ fax (0-...)(32) 26 44 079; tel. (0-608) 50 66 32, (0-608) 50 66 35  
 Bank Śląski o/Dąbrowa Górnicza nr 57 1050 1272 1000 0022 3368 1416

Załącznik nr 1 do sprawozdania 744/B-2008

## Świadectwo Badań Wstępnych Typu do normy PN-EN 14351-1:2006

### Nr 744/B – 2008


Laboratorium Techniki Budowlanej przeprowadziło badania drzwi przesuwnych opisanych w sprawozdaniu 744/B-2008, oznaczonych nr 1, wyprodukowanych przez firmę:

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE


## TUR-PLAST®

Grzegorz Turowski

78-550 Czaplinek, ul. Pławieńska 7

Obiekt badany	Właściwość /wielkość/ miara	Norma badawcza	Norma klasyfikacyjna	Klasyfikacja/ /wartość
 B=3800 H=2300	4.2 Odporność na obciążenie wiatrem	PN-EN 12211	PN-EN 12210	Ciśnienie próbne P1 <b>1</b> (400 Pa) Ugięcie ramy <b>C</b> (≤ 1/300)
	4.5. Wodoszczelność	PN-EN 1027	PN-EN 12208	Nicosłonięte <b>7A</b> (Ciśnienie próbne 300 Pa)
Wyniki badań odnoszą się jedynie do badanej próbki i warunków badania. Deklarowanie parametrów dla innych obiektów należy prowadzić zgodnie z zasadami podanymi w normie PN-EN 14351-1	4.14. Przepuszczalność powietrza	PN-EN 1026	PN-EN 12207	<b>Klasa 4</b> (Max. ciśnienie próbne 600 Pa) Referencyjna przepuszczalność powietrza przy 100 Pa: 3 m <sup>3</sup> /h m <sup>2</sup> lub 0,75 m <sup>3</sup> /h m


Kierownik Jakości



mgr inż. Andrzej Żyła

“LTB” LABORATORIUM  
 TECHNIKI BUDOWLANEJ s.c.  
 B. Wójtowicz, A. Żyła, M. Żyła  
 41-306 DĄBROWA GÓRNICZA  
 ul. Łaski 83

Kierownik Techniczny



mgr inż. Bogdan Wójtowicz

Dąbrowa Górnicza, dnia 11 lutego 2009 r.