



Laboratorium Techniki Budowlanej s.c.  
 B. Wójtowicz, A. Żyła, M. Żyła  
 41-306 Dąbrowa Górnicza, ul. Łaski 83  
 NIP 625-21-29-966  
 Numer notyfikacji/Notified body/ 1827



AB 661

tel/ fax (0-...)(32) 26 44 079; tel. (0-608) 50 66 32, (0-608) 50 66 35  
 Bank Śląski o/Dąbrowa Górnicza nr 57 1050 1272 1000 0022 3368 1416

Załącznik nr 1 do sprawozdania 324/B-2006


## Świadectwo Badań Wstępnych Typu do normy PN-EN 14351-1 Nr 324/B – 2007

Laboratorium Techniki Budowlanej przeprowadziło badania okna opisanego w sprawozdaniu 324/B-2007, wyprodukowanego przez:

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE

### TUR-PLAST®

**Grzegorz Turowski**  
 78-550 Czaplinek  
 ul. Pławieńska 7

Obiekt badany	Właściwość/ /wielkość/miara	Norma badawcza	Norma klasyfika- cyjna	Klasyfikacja/ /wartość
 B=1000 H=2100	4.5. Wodoszczelność	PN-EN 1027	PN-EN 12208	Nieosłonięte <b>E900</b> (Ciśnienie próbne 900 Pa)
Wyniki badań odnoszą się jedynie do badanej próbki i warunków badania. Deklarowanie para- metrów dla innych obiektów należy pro- wadzić zgodnie z za- sadami podanymi w normie PN-EN 14351-1	4.14. Przepuszczalność powietrza	PN-EN 1026	PN-EN 12207	<b>Klasa 4</b> (Max. ciśnienie próbne 600 Pa)  Referencyjna przepuszczalność powietrza przy 100 Pa: 3 m <sup>3</sup> /h m <sup>2</sup> lub 0,75 m <sup>3</sup> /h m

Kierownik Jakości

*Andrzej Żyła*  
 mgr inż. Andrzej Żyła

“LTB” LABORATORIUM  
 TECHNIKI BUDOWLANEJ S.C.  
 B. Wójtowicz, A. Żyła, M. Żyła  
 41-306 DĄBROWA GÓRNICZA  
 ul. Łaski 83

Kierownik Techniczny

*Bogdan Wójtowicz*  
 mgr inż. Bogdan Wójtowicz

Dąbrowa Górnicza, dnia 25 czerwca 2007 r.